



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



Oznámený subjekt č. 1023

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

č. 1023–CPR–1208 P

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011
(nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Výrobek: **Průmyslově vyráběné izolační výrobky z minerální vlny ROCKWOOL určené pro tepelnou izolaci budov**

Typ/varianta: **dle seznamu uvedeného v příloze tohoto dokumentu**

Výrobce: **ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o.**
ul. Kwiatowa 14, PL 66-131 Cigacice
Polsko

Místo výroby: **ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o.**
ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia (výrobní linka
MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)
Polsko

Harmonizovaná norma: **EN 13162:2012+A1:2015**

Osvědčení poprvé vydáno: **21.02.2022**

Toto osvědčení prokazuje, že:

- všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA výše uvedené harmonizované normy podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna
- řízení výroby u výrobce zajišťuje stálost vlastností stavebního výrobku.

Zjištění jsou shrnuta v protokolu o certifikaci č. 755200726/2025.

Toto osvědčení zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění, nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Vydáno v Praze:

Změna j)

01.07.2025


Mgr. Jiří Heš
představitel oznámeného subjektu č. 1023

(Nahrazuje osvědčení č. 1023-CPR-1208 P / Změna i) ze dne 16.05.2025)



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností 1023-CPR-1208 P
Osvědčení se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(výrobní linka MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)
Strana 1 z 6

Obchodní název	Tloušťka mm	Tepelná vodivost $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Reakce na ohněň	Výrobcem deklarovaný kód značení ve smyslu EN 13162	Linka
CB ROCK	40-200	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-TR7,5-PL(5)100-WS-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
DACHROCK	40-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6
DUROCK	50-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)80	MAL5 MAL6 MAL7
FRONTROCK FS FRONTROCK FSN	80-280	0,036	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL7
FRONTROCK L	40-400	0,041	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)Y40-TR80-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
FRONTROCK PLUS	40-300	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
FRONTROCK PREMIUM	80-200	0,034	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL5
FRONTROCK S	20-50	0,037	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL5
FRONTROCK S	80-250	0,035	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL5
FRONTROCK S	20-50	0,037	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL7
FRONTROCK SUPER	80-280	0,036	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
HARDROCK MAX	50-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)90	MAL5 MAL6 MAL7



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností 1023-CPR-1208 P
Osvědčení se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(výrobní linka MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)
Strana 2 z 6

Obchodní název	Tloušťka mm	Tepelná vodivost $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Reakce na ohněň	Výrobcem deklarovaný kód značení ve smyslu EN 13162	Linka
HARDROCK PLUS	50-240	0,037	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)50*-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)70	MAL5
MONROCK MAX	40-79	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
MONROCK MAX	80-200	0,039	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1	MAL6 MAL7
MONROCK MAX E	50-250	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)70	MAL5 MAL6 MAL7
MONROCK PRO	80-250	0,037	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)60	MAL7
MULTIROCK ROLL	100-200	0,044	A1	MW-EN 13162-T1-WL(P)-MU1	MAL7
ROCKFALL	40-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	MAL6
ROCKMIN	40-49 50-99 100-200	0,039	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,85-MU1 MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1	MAL7
ROCKMIN PLUS	40-49 50-99 100-200	0,037	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,85-MU1 MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1	MAL7



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností 1023-CPR-1208 P
Osvědčení se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(výrobní linka MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)
Strana 3 z 6

Obchodní název	Tloušťka mm	Tepelná vodivost $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Reakce na ohněň	Výrobcem deklarovaný kód značení ve smyslu EN 13162	Linka
ROCKROLL	100-200	0,044	A1	MW-EN 13162-T1-WL(P)-MU1	MAL7
ROCKROLL PLUS	100-200	0,039	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
ROCKROLL SUPER	80-200	0,036	A1	MW-EN 13162-T2-MU1	MAL7
ROCKSLAB	50-200	0,042	A1	MW-EN 13162-T2-MU1	MAL7
ROCKSLAB ACOUSTIC	50-99	0,036	A1	MW-EN 13162-T3-WL(P)-AW0,90-MU1	MAL7
	100-150			MW-EN 13162-T3-WL(P)-AW0,95-MU1	
ROCKSLAB PLUS	40-200	0,037	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
ROCKSLAB SONIC	50-99	0,036	A1	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-AW0,70-MU1	MAL7
	100-200			MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-AW0,95-MU1	
ROCKSLAB SUPER	40-49	0,036	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,75-MU1	
	100-200			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,95-MU1	
ROCKTON	40-49	0,035	A1	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW0,90-MU1	
	100-200			MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW0,95-MU1	
ROCKTON PREMIUM	50-99	0,033	A1	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW0,90-MU1	MAL7
	100-250			MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW1,00-MU1	
ROCKTON SUPER	40-49	0,035	A1	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW0,90-MU1	
	100-200			MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW0,95-MU1	



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství

Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností 1023-CPR-1208 P
Osvědčení se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(výrobní linka MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)
Strana 4 z 6

Obchodní název	Tloušťka mm	Tepelná vodivost $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Reakce na ohněň	Výrobcem deklarovaný kód značení ve smyslu EN 13162	Linka
ROOFROCK 30E	50-240	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1	MAL5
ROOFROCK 30E	50-200	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1	MAL6
ROOFROCK 30E	50-250	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1	MAL7
ROOFROCK 30E WG	50-250	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1	MAL7
ROOFROCK 40	60-250	0,038	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
ROOFROCK 40 PLUS	50-240	0,036	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6
ROOFROCK 50	40-50	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
ROOFROCK 50	60-200	0,038	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1	MAL5
ROOFROCK 60	20-30	0,037	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1	MAL5
ROOFROCK 80	20-30	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)80-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
SUPERROCK	40-49	0,035	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,75-MU1	
	100-200			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1	
SUPERROCK PREMIUM	40-49	0,034	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,90-MU1	
	100-200			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1	



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností 1023-CPR-1208 P
Osvědčení se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(výrobní linka MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)
Strana 5 z 6

Obchodní název	Tloušťka mm	Tepelná vodivost $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Reakce na oheň	Výrobcem deklarovaný kód značení ve smyslu EN 13162	Linka
STEPROCK BASE	25-100	0,038	A1	MW-EN 13162-T7-DS(70,90)-CS(10)60-CP2-WS-WL(P)-MU1	MAL5
STEPROCK PLUS	20-50	0,035	A1	MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SDI*)-CP4-WS-WL(P)-MU1 *) d = 20/30/40/50; SDi = 30/16/12/10	MAL5
STEPROCK SUPER	20-50	0,035	A1	MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-CS(10)30-SDI*)-CP2-WS-WL(P)-MU1 *) d = 20/30/40/50; SDi = 40/22/20/18	MAL5
STROPROCK G	50-200	0,037	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1	MALCUTL2
STROPROCK G	210-250	0,037	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MALCUTL2
STROPROCK S	≥ 80	0,034	A1	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)-MU1	MAL7
STROPROCK SB	≥ 80	0,034	A1	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1	MAL7
TOPROCK PLUS	100-200	0,039	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
TOPROCK PREMIUM	100-200	0,035	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
TOPROCK SUPER	100-200	0,037	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
TOPROLL SUPER	80-200	0,036	A1	MW-EN 13162-T2-MU1	MAL7
Ventirock	50-200	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1	MAL7
Ventirock F	50-200	0,035	A1	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1	MAL7
Ventirock F PLUS	20-79 80-200	0,034	A1	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1	MAL7



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



Příloha k Osvědčení o stálosti vlastností 1023-CPR-1208 P
Osvědčení se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(výrobní linka MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)
Strana 6 z 6

Trade mark	Thickness mm	Tepelná vodivost $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Reakce na ohněň	Výrobcem deklarovaný kód značení ve smyslu EN 13162	Linka
Ventirock PLUS	30-79	0,034	A1	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1	MAL7
	80-200			MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1	
VENTIROCK SUPER	20	0,033	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1	MAL7
	30-79			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1	
	80-220			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1	
	20			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1	
VENTIROCK F SUPER	30-79	0,033	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1	MAL7
	80-220			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1	
WINDROCK	20-30	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)80-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7



Mgr. Jiří Heš
představitel oznámeného subjektu č. 1023