

CONLIT PLUS

Těžká tuhá deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií pro protipožární izolace VZT potrubí. Obsahuje netoxickou kamennou drť jako chladivo.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. POS-03-2026

ve smyslu § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a §13 NV č. 163/2002 Sb. v platném znění

1. Název a obchodní označení stavebního výrobku:
CONLIT PLUS – těžké a tuhé protipožární izolační desky s hliníkovou vyztuženou fólií
2. Označení typu stavebního výrobku:
**CONLIT PLUS 60 ALU
CONLIT PLUS 120 ALU**
3. Zamýšlené použití:
Desky CONLIT PLUS jsou obecně určeny pouze pro protipožární izolace ve schválených systémech požární ochrany staveb (nosné ocelové konstrukce - sloupky, nosníky, průvlaky, betonové stropy, požární dveře a vrata, potrubí vzduchotechnická a pro požární odtahy - odkouření staveb apod.), v souladu s projektovou dokumentací a stavební technický osvědčením (STO) č. STO-AO 224-1657/2026.
4. Název a adresa sídla výrobce a místa výroby:
Výrobce:
ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, Česká republika; IČO 26165261

Místo výroby:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowa 14, 66-131 Cigacice, Polsko
5. Název a adresa zmocněného zástupce (pokud je to relevantní):
Neplatí (zmocněný zástupce není ustanoven)
6. Postup posuzování shody: **dle § 5a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění (příloha č. 2, skupina 5, podskupina 13), na základě certifikátu č. 26 0050 V/AO**
7. Národní technická specifikace:
 - a. Česká norma výrobku
Neplatí
 - b. Národní technické posouzení
Stavební technické osvědčení STO-AO 224-1657/2026
 - c. Autorizovaná osoba, která STO vydala:
**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba 224**
 - d. Protokol o certifikaci:
785200583/2026 ze dne 02.03.2026
8. Deklarované vlastnosti: viz tabulka níže

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., skupina výrobků 05, poř. č. 01.

TABULKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ

Posuzovaná vlastnost	Deklarovaná úroveň / třída	Norma / metoda posouzení
Rozměrová stabilita	0%	ČSN EN 1604
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 2,5	3,0/6,5/6,1/2,6 kPa	ČSN EN 1607
Požární odolnost systému CONLIT PLUS: Obklad CONLIT PLUS 60 ALU Obklad CONLIT PLUS 120 ALU	EI 60 (ve ho i↔o) S EI 120 (ve ho i↔o) S	ČSN EN 13501-3 ČSN EN 1366-8 ČSN NE 1363-1
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 13501-1
Index šíření plamene po povrchu stavebních hmot	i _s = 0 mm/min	ČSN 73 0863
Hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra, Index hmotnostní aktivity radionuklidů	Limity dodrženy	Metodika SÚJB

9. ROCKWOOL, a.s. potvrzuje, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Cigacicích dne 9. 3. 2026.

Pověřená osoba výrobce:

**DYREKTORKA
MARKETINGU**

Agnieszka Stawiarska
Agnieszka Stawiarska

.....
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Agnieszka Stawiarska

Ředitelka marketingu ROCKWOOL CEE