

CONLIT 150 SYSTÉM – ŽELEZOBETON

Soubor výrobků pro provádění požárních izolací železobetonových nosných prvků aplikovaných na stěny, stropy, nosníky a sloupky, vystavených účinkům standardních požárů podle zkušebních postupů uvedených ve STO S-216/C5a/2025/0038.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. POS-01-2026

ve smyslu § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a §13 NV č. 163/2002 Sb. v platném znění

- | | |
|---|--|
| <p>1. Název a obchodní označení stavebního výrobku:
CONLIT 150 SYSTÉM - pasivní ochrana aplikovaná na železobetonové prvky</p> <p>2. Označení typu stavebního výrobku:
CONLIT 150 P
CONLIT 150 A/F</p> <p>3. Zamýšlené použití:
Systém pasivní požární ochrany určený k protipožárnímu zabezpečení betonových nosných konstrukcí za účelem zvýšení požární odolnosti chráněné konstrukce v rozsahu R 30 až R 240, v souladu s projektovou dokumentací a stavebně technický osvědčením (STO) č. S-216/C5a/2025/0038</p> <p>4. Název a adresa sídla výrobce a místa výroby:
Výrobce:
ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, Česká republika; IČO 26165261

Místo výroby:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowa 14, 66-131 Cigacic, Polsko</p> <p>5. Název a adresa zmocněného zástupce (pokud je to relevantní):</p> | <p>Neplatí (zmocněný zástupce není ustanoven)</p> <p>6. Postup posuzování shody: dle § 5a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění</p> <p>7. Národní technická specifikace:
a. Česká norma výrobku
Neplatí
b. Národní technické posouzení
Stavební technické osvědčení (STO) S-216/C5a/2025/0038
c. Autorizovaná osoba, která STO vydala:
PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
Autorizovaná osoba 216
d. Protokol o certifikaci:
P-216/C5a/20250038</p> <p>Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., skupina výrobků 05, poř. č. 01.</p> <p>8. Deklarované vlastnosti: viz tabulka níže</p> |
|---|--|

TABULKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Deklarovaná úroveň / třída	Norma / metoda posouzení
Zvýšení požární odolnosti chráněné konstrukce (betonové nosné prvky)	Třída požární odolnosti izolovaných betonových konstrukcí v závislosti na typu konstrukce a tloušťce desek: - R30, R60, R90, R120, R180, R240 ¹⁾	ČSN EN 13501-2, ČSN 73 0810
1) Klasifikace požární odolnosti byla určena na základě PN EN 13501-2+A1:2010, odpovídá aktuální verzi ČSN EN 13501-2:2024.		

9. ROCKWOOL, a.s. potvrzuje, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Cigacicích dne 9. 3. 2026.

Pověřená osoba výrobce:

**DYREKTORKA
MARKETINGU**

Agnieszka Stawiarska
Agnieszka Stawiarska

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Agnieszka Stawiarska

Ředitelka marketingu ROCKWOOL CEE